

Gmina Nowy Dwór
16-205 Nowy Dwór
Ul. Plac Rynkowy 21

Nowy Dwór, dnia 21.07.2015 r.

ITP.271.4.2015

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: „ **Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: - nr 1251B na odcinku Bieniowce – Butrymowce – Kudrawka nr 1255B - na odcinkach: Różanystok – Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie.**”.

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) odpowiadając na pismo Wykonawcy Ref: PJ_EE/AU/210/07/2015r. z dnia 17.07.2015 roku w celu udzielenia wyjaśnień niezbędnych do sporządzenia oferty:

Pytanie 1. W opisie przedmiotu zamówienia dla drogi 1251B oraz 1255B podano wykonanie przepustów pod koroną drogi oraz pod zjazdami z rur HDPE. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako rozwiązanie równoważne wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami z rur PP o sztywności obwodowej SN8.

Odpowiedź 1: **Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako rozwiązanie równoważne wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami z rur PP o sztywności obwodowej SN8 przy przebudowie i rozbudowie dróg powiatowych: - nr 1251B na odcinku Bieniowce- Butrymowce- Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok- Grzebienie- Butrymowce pod warunkiem spełnienia wymagań SST i posiadania aprobaty technicznej.**

Z up. Wójta
Stanisław Hrynkiewicz
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Wykonawca- adresat w/w pytań,
2. Wykonawcy,
3. Strona BIP Urzędu Gminy Nowy Dwór,
4. Tablica ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy
5. a/a.