

Nowy Dwór, dnia 03 sierpnia 2018 r.

Gmina Nowy Dwór

Ulica Plac Rynkowy 21

16-205 Nowy Dwór

**Nr sprawy:** ITP.271.07.2018

**Odpowiedzi na zapytania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój rynek”**

Numer ogłoszenia: 593745-N-2018 z dnia 2018-07-24

Zamawiający: **Gmina Nowy Dwór** reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Dwór – Andrzeja Humiennego, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Nowym Dworze, ulica Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór, tel.0857226032, fax. 0857226032, e-mail ugnowydwor@gmail.com, po zapoznaniu się z wniesionymi zapytaniem udziela odpowiedzi:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (poz. 10 i poz. 11 - kosztorysu ofertowego) na kostkę betonową o gr,8cm 2.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm. W przypadku zastosowania oferty z zastosowaniem kostki betonowej należy w kosztorysie ofertowym, poz. 10 i 11 należy nie wypełniać natomiast poz. Natomiast w poz. 15 należy w kol. 6 (ilości) zastosować sumę  $96m^2 + 1740m^2 = 1836m^2$*

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę bramy przesuwnej H=1760, L=5m przystosowana do napędu (poz. 34- kosztorysu ofertowego), na bramę przesuwą H=1760m, L=4m przystosowana do napędu

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie bramy o szerokości 4m.*

Wójt

Andrzej Humienny