

Nr sprawy: ITP.271.2.2019


Odpowiedzi na zapytania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH (UL. SZKOLNA, UL. BEZ NAZWY (DOJAZD DO CMENTARZA), UL. OGRODOWA, DR. GMINNA NR 103584B) WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY NOWY DWÓR, POWIAT SOKÓLSKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.

Numer ogłoszenia: 584022-N-2019; data zamieszczenia: 2019-08-08

Zamawiający: **Gmina Nowy Dwór** reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Dwór – Andrzeja Humiennego, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Nowym Dworze, ulica Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór, tel.085/7226032, fax. 085/7226032, e-mail ugnowydwor@gmail.com na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wniesionymi zapytaniami udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracamy się o dodanie pozycji przedmiarowej „Wykonanie drenażu w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 30 x 50 cm – 1490m” zgodnie z przekrojem normalnym



Odpowiedź 1:

Przekroje w załączeniu

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę ścieków korytkowych prefabrykowanych betonowych na umocnienie z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej?

Odpowiedź 2:

Tak

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę elementów żelbetowych zakończenia przepustów na umocnienie z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej?

Odpowiedź 3:

Tak

Pytanie 4:

Mając na uwadze oszczędności środków publicznych zwracamy się z zapytaniem czy konieczne jest wykonanie podłoża/podbudowy stabilizowanej cementem na drodze nr 103584B KR1, wg odwiertów grunty w tym miejscu nie odbiegają znacząco od pozostałych odcinków.

Odpowiedź 4:

Dopuszczamy rezygnację z warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem pod warunkiem sprawdzenia warunków gruntowych po zrobieniu odkrywki oraz za zgodą Inspektora Nadzoru i spełnieniu wymagań dla podłoża określonych w SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

Wójt

Andrzej Humienny