

Nowy Dwór, 17.09.2020 r.

ITP.271.5.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Gmina Nowy Dwór w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu na: „**Modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nowy Dwór**”, odnośnie zapisów załącznika Nr 1 OPZ, wyjaśnia co następuje:

Pyt 1. Zamawiający w Załączniku nr 1 OPZ pkt 2 wymaga "Powierzchnia korpusu do normalnego chłodzenia nie mniejsza niż 1W mocy-- 0,0021m²". Zapis taki dotyczy bardzo szczegółowych parametrów konstrukcyjnych oprawy i nie ma znaczenia dla funkcjonalności oprawy jako całości z punktu widzenia użytkownika. Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź Ad.1. Zamawiający usuwa zapis w całości.

Pyt 2. Zamawiający w Załączniku nr 1 OPZ pkt 14 wymaga "Masa oprawy nie większa niż 4,8kg". Zapis taki ogranicza istotnie konkurencyjność postępowania, szczególnie że wymóg ten nie znajduje pokrycia w uzasadnionych potrzebach zamawiającego. Obecnie na słupach wiszą oprawy znacznie cięższe i słup jest przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż 5kg oprawa. Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź Ad. 2. Zamawiający zmienia zapis na "Masa oprawy nie większa niż 7 kg". Zamawiającemu ze względu na wyeksploatowanie słupów jak i czynności konserwacyjne zależy aby oprawy nie były nadmiernie ciężkie.

Pyt 3. Zamawiający w Załączniku nr 1 OPZ pkt 14 wymaga "Powierzchnia wiatrowa nie większa niż 0,035m²" Jest to kolejny zapis który nie znajduje pokrycia w uzasadnionych potrzebach zamawiającego, bowiem Gmina Nowy Dwór nie znajduje się w strefie wiatrowej o podwyższonym stopniu. Wnosimy o dopuszczenie opraw z powierzchnią boczną nie większą niż 0,06m².

Odpowiedź Ad.3. Zamawiający zmienia zapis na " Powierzchnia wiatrowa nie większa niż 0,04m²" Zamawiający oczekuje instalacji opraw o możliwie kompaktowym korpusie, a tym samym o małej powierzchni bocznej narażonej na wiatr ze względu na nasilające się w ostatnich latach gwałtowne burze i wichury.

Pyt 4. Zamawiający w Załączniku nr 1 OPZ w opisie panelu LED pkt 4 wymaga bez narzędziowej wymiany źródła LED. Wykonawca zwraca uwagę, że wymiana taka jest wykonywana niezmiernie rzadko, a do tego powinna mieć miejsce w warunkach warsztatowych, dlatego też wnosi o usunięcie zapisu.

Odpowiedź. Ad.4. Zamawiający usuwa zapis w całości.

Pyt 5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wymogu określonego w Załączniku nr 1 OPZ w opisie zasilacza pkt 6 " $\cos \phi > 0,95$ " czy jest to współczynnik dla nominalnej pracy zasilacza czy też wynikowy współczynnik dla oprawy po jej zaprogramowaniu?

Odpowiedź. Ad.5. Wymóg ten dotyczy nominalnych parametrów pracy zasilacza przed zaprogramowaniem