

ITP.271.01.2022

Odpowiedź na pytanie

Gmina Nowy Dwór informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103587B (Synkowce-Kudrawka) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór**” wpłynęło poniższe zapytanie:

Dotyczy: przepust w km 0+823,10, w km 1+109,86, w km 2+240,40 zgodnie z załączoną dokumentacją wykonania przepustów (rys. 6 - przepust w km 0+823,10; rys. 7 - przepust w km 1+109,86; rys. 8 - przepust w km 2+240,40) należy wykonać barierę drogową ochronną. Prosimy o podanie parametrów projektowanych barier drogowych oraz ich poszczególne długości na każdym przepuście.

Odpowiedź: Bariery drogowe należy wykonać tylko na przepuście P1, bariery ochronne N2W3 dł. 2x70m.