

Nowy Dwór dnia, 01.06.2022 r.

ITP.271.02.2022

Odpowiedź na pytania

Gmina Nowy Dwór informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Nowy Dwór”” wpłynęły poniższe zapytania i wnioski:

1. Zwracamy się o załączenie projektu stałej organizacji ruchu lub wykazu oznakowania na do odcinków dróg objętych zamówieniem.

Zamawiający załącza wykaz oznakowania pionowego w zakresie ulic i dróg gminnych objętych inwestycją drogową.

2. Droga gminna Choruzowce wg. przedmiaru poz. 14 d.04.04.02 górna warstwa podbudowy jednowarstwowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm. wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej na jezdni głównej z użyciem mieszanki kruszywa łamanego 30%. m2 5 190 natomiast wg przekroju grubość wynosi 22 cm. zwracamy się o ujednoczenie grubości i wskazanie która wartość należy przyjąć do wyceny

Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy wykonać wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej na jezdni głównej z użyciem mieszanki kruszywa łamanego 30% o grubości średniej 10cm – zgodnie z przedmiarem robót.

W załączeniu zamieszczony został przekrój normalny ze zmienioną konstrukcją nawierzchni drogi.

WÓJT
Andrzej Humienny