

ITP.271.05.2022

Odpowiedzi na pytania

Gmina Nowy Dwór informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka.**” wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie Nr 1

W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający wymaga aby wykonawca zastosował oczyszczalnię w technologii złóż obrotowych. Inne technologie nie zostaną uznane za równoważne.

Pytanie Nr 2

W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton?

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający wymaga zastosowania zbiorników z GRP.

Pytanie Nr 3

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości co najmniej 1500rln nie funkcjonują na innych obiektach?

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych. Dopuszcza się jedynie urządzenia, które pracują już na istniejących obiektach i w typoszeregu (wielkości) odpowiadającej urządzeniom dobranym w PFU.

WÓJT
Andrzej Humienny